


# Ligação sensor mecânico TVM e barreira a 4 fios



RFL: Resistor de Fim de Linha

RDCC: Resistor de Detecção de Curto Circuito

OBS: Para atender os requisitos da norma NBR ABNT 17240 (Detecção de curto circuito e circuito aberto) deve ser ligado apenas um sensor por barreira.

DESCRIÇÃO: Ligação do sensor TVM e barreira a 4 fios

EMPRESA: SEGURANÇA INDUSTRIAL EQUIPAMENTOS

ENDEREÇO: Rua Desembargador Antônio de Paula nº 3577

HOMEPAGE: www.segind.com.br

E-MAIL: cml@segind.com.br

AUTOR: Aurélio Cachinel Rodrigues



TEL:

(41) 4063-9687

ESCALA: Sem escala

REFERÊNCIA: DELTOI\_TVWEX\_02SEG

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eduardo Fachini

DATA: 09/07/13

01/01